



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа
Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ГУ МЧС России по Свердловской области адрес: Свердловская область
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
г. Камышлов ул. Строителей, 7 тел. (34375) 93-6-81
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6 / 1 / 7 -№п.п. от 07.02.2019г.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Руководителю Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 5 Камышловского городского округа»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Ракульцева А.А. № 6 от 14.01.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период
“ 24 ” января 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3
“ 06 ” февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3
Проведена плановая, выездная проверка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5 Камышловского городского округа»

Проверка проводилась заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – заместителя начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Старыгиным Олегом Алексеевичем; проведен осмотр объекта защиты, анализ документов, МАОУ «Лицей №5 Камышловского городского округа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молокова, 9
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей хозяйством МАОУ «Лицей № 5 Камышловского ГО» Максименко Е.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В спортивном зале начальной школы световое табло указателя запасного выхода привести в исправное состояние; над дверями запасного эвакуационного выхода	пункт 33, пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-	01.10.2019	

	начальной школы ведущего на ул. Боровая, над дверями запасного эвакуационного выхода и лестничном марше в спортивном зале старшей школы установить соответствующие знаки пожарной безопасности обозначающие запасные выходы.	дерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме		
2	На первом и втором этаже начальной школы установить предусмотренные проектной документацией двери между внутренней лестницей и поэтажными коридорами; установить предусмотренные проектной документацией двери в переходе между начальной и старшей школой, а также установить двери между коридором и фойе на первом этаже начальной школы запасных эвакуационных выходов препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	подпункт "д", пункта 23, пункт 33, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
3	На путях эвакуации а именно: в переходе между школами, в коридоре на первом этаже старшей школы запретить размещение шкафчиков для учеников, выполненных из горючего материала.	подпункт "б", пункта 36, пункт 33, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме	01.10.2019	
4	Запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала старшей школы выполнить обеспечивающих возможность их свободного открытия изнутри без ключа.	пункт 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
5	В помещении заведующего производством, кабинете туристов, подсобном помещении на третьем этаже лестничного марша запасного эвакуационного выхода из спортзала старшей школы установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации.	статьи 4, 54, 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); пункт 61, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	01.10.2019	

		Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".		
6	На дверях помещений кладовой в начальной школе, в помещении для хранения книг, библиотеке, помещении кладовой заведующего хозяйством, в складском помещении на третьем этаже лестничного марша в спортивном зале старшей школы, в помещениях лаборантских кабинетов физики и химии, в складских помещениях пищеблока, на дверях здания мастерской разместить таблички с обозначением их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	пункт 20, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
7	План эвакуации расположенный на первом этаже начальной школы привести в читаемое состояние, и ориентировать по месту расположения, на план эвакуации расположенный на лестничной площадке второго этажа нанести обозначение места его расположения.	пункт 7, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", статья 4, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ).	01.10.2019	
8	Произвести очистку воздуховодов на пищеблоке от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	пункт 50, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
9	На объекте защиты смонтировать эвакуационное освещение с работой в круглослучном режиме, и (или) его автоматическом включении при отключении рабочего освещения.	пункт 43, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
10	На эвакуационном выходе второго этажа начальной	подпункт "а", пункта 36, пункт 33, Правил проти-	01.10.2019	

	школы устранить порог.	вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".		
11	В помещении библиотеки демонтировать электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	подпункт "а", пункта 42, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	
12	В подвальном помещении старшей школы запретить и не осуществлять хранение пожароопасных материалов.	подпункт "а", пункта 23, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Старьгин О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

Ковалева
(подпись)

«07» февраля 2019 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)

директор Ковалева О.А.
(должность, фамилия, инициалы)